

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Согласовано:

Директор филиала

«Бачатский угольный разрез»

«__» _____ 2019 г.



Утверждаю:

Заместитель директора по
капитальному строительству

Е.А. Буймов

«__» _____ 2019 г.

АКТ №

**общего осмотра здания
(дефектная ведомость)**

Организация: филиал «Бачатский угольный разрез»

Объект: Здание раскомандировки ст. Семёнушкино Инв. № 05/0200П0053

Адрес: пос. Бачатский, ул. Комсомольская 19 «А»

по состоянию на «26» ноября 2018 г.

I. Общие сведения по строению

1. Год постройки
2. Материал стен: кирпич
кровли:
3. Размеры в плане 10 x 6
4. Количество/высота этажей 1/ 3,5
5. Общая площадь 60 м²

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Буянкина Л.Ф.  (Е.А. Шабалова)

II. Содержание осмотра

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
представитель эксплуатирующей объект организации
произвели осмотр объекта:

- В.В. Саяпин
- А.Н. Кравчук

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стен и столбов из кирпича	МЗ	1,6	
2	Разборка шлака утеплителя кровли	МЗ	18	6x10x0,3
3	Бурение отверстий ф 10 мм глубиной до 0,5 м в кирпичных стенах (под анкер)	шт	66	
4	Устройство анкеров из арматуры 12А400 длиной 0,8 м	шт	66	Шаг 0,5 м
5	Устройство монолитного железобетонного пояса, в т.ч.:			
	- бетон В15	МЗ	1,9	
	- прокат арматурный ф 12А400	тн	0,09519	ГОСТ 5781-82*
	- прокат арматурный ф 12А400	тн	0,0504	ГОСТ 5781-82*

6	Кирпичная кладка стен	МЗ	2	
7	Бурение отверстий ф 10 мм глубиной до 0,2 м в железобетонной плите (под анкер)	шт	24	
8	Монтаж м/к кровли, в т.ч.:			
	- швеллер № 12 с уклоном полок по ГОСТ 8240-97	Тн	0,572	Сталь С245 по ГОСТ 27772-88*
	- швеллер № 14 с уклоном полок по ГОСТ 8240-97	Тн	0,567	Сталь С245 по ГОСТ 27772-88*
	- уголки стальные горячекатаные равнополочные 63х5 по ГОСТ 8509-93	Тн	0,044	Сталь С245 по ГОСТ 27772-88*
	- прокат листовой горячекатаный толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-2015	Тн	0,204	Сталь С245 по ГОСТ 27772-88*
	- анкер распорный	шт	24	HILTI HST-HCR
9	Грунтовка ГФ-021 м/к в один слой	М2	55,8	ГОСТ 25129-82
10	Окраска м/к эмалью ПФ-115 в один слой	М2	55,8	ГОСТ 6465-76
11	Устройство пароизоляции кровли «Унифлекс»	М2	44,8	
12	Устройство утеплителя кровли из минматов прошивных «УРСА»	М3	11,2	
13	Монтаж кровли из гофрированного профиля Н60-845-0,8 на саморезах и заклёпках	М2	65	ГОСТ 24045-2016
14	Устройство герметизации примыкания кровли к монолитному поясу из ЦП раствора М59	М3	0,5	
15	Уборка строительного мусора по норме с погрузкой в автотранспорт	тн		
16	Вывоз мусора транспортом подрядчика на расстояние до 40 км	тн		

Заказчик _____  В.В. Сяпин

Эксплуатирующая служба _____  А.Н. Кравчук

Подрядчик _____

Согласовано _____  В.В. Дорофеев

Жучков А. Н. 