


АО УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Кедровский угольный разрез»

Утверждаю:
Главный механик филиала
«Кедровский угольный разрез»


С.В. Ненашев

АКТ №1 от 08.04.2019 года

осмотра металлоконструкций котлов ДКВр-20/13 инв. №01/020024624, 01/020023262, 01/25508,
01/26068

(ведомость дефектов)

Объект: металлоконструкции котлов ДКВр-20/13 инв. № ДКВр-20/13 инв. №01/020024624,
01/020023262, 01/25508, 01/26068

Комиссия в составе:
Главный энергетик А.Л. Чулынин
Зам. гл. энергетика В.В. Прохоров
Начальник участка О.Ю. Филимонов


При проведении технического освидетельствования металлоконструкций котлов на «Кедровском угольном разрезе» персоналом ООО «АНК» были обнаружены дефекты, которые необходимо устранить. Перечень необходимых работ приведен ниже.

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж опорных стоек котлов (резка на части)	тн	3,4	
2	Демонтаж опорных стоек топок (резка на части)	тн	1,1	
3	Демонтаж опорной конструкции бункера (резка на части)	тн	2,25	
4	Демонтаж обмуровки котла (без дальнейшего использования)	м ³	3	
5	Изготовление и монтаж опорных стоек котлов	тн	3,6	швеллер №14 - 2,7тн; уголок 75x50 - 0,6тн; лист №6 - 0,3тн
6	Изготовление и монтаж опорных стоек топок	тн	1,1	швеллер №14 - 0,7тн; уголок 75x50 - 0,3тн; лист №6 - 0,1тн
7	Изготовление и монтаж опорной конструкции бункера	тн	2,3	швеллер №14 - 1,7тн; уголок 75x50 - 0,4тн; лист №6 - 0,2тн
8	Огрунтовка металлоконструкций (грунт ГФ-021) на 1 раз	м ²	75	
9	Окраска металлоконструкций (эмаль КО-811) на 2 раза	м ²	75	
10	Монтаж обмуровки котла	м ³	3	

Главный энергетик

Зам. гл. энергетика

Начальник участка



А.Л. Чулынин

В.В. Прохоров

О.Ю. Филимонов