

Экспликация зданий и сооружений

Номер по ген-плану	Наименование	Кол.	Площадь застройки, м ²
1	Подстанция	1	3672.0
2	Маслоудильтель еж. 50 м ²	1	55.8
3	Уборная на одно очко	1	1,7


Экспликация временных сооружений

Номер по ген-плану	Наименование	Кол.	Примечание
4	Передвижной вагончик	1	

Временные дороги и площадки

Номер по ген-плану	Наименование	Един. изм.	Площадь
5	Площадка для складирования железобетона и оборудования	м ²	250,0

Условные обозначения



- Работы по монтажу строительных конструкций и оборудования производить краном КС-4577К-1 со следующими характеристиками:
 - грузоподъемность : 25 тонн;
 - длина стрелы : 9..21м;
 - вылет стрелы: 2..19,7м;
 - высота подъема 21,8 м
- При выполнении строительно-монтажных работ следует соблюдать требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования и СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

3225-07-29-033-СТП

ПС 110/35/6 кв "ЦПТ" Вацласского узольного разряда Кемеровской области		Генеральный план	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
		Подп.	Дата
ГИП	Симкоб		
Нач. отдела	Луца		
Инж.пр.	Тепляков		
Проб.	Тепляков		
Разраб.	Клепиков		
Строительный план		Р	З
ОАО "Сибирская энергетическая компания"		ЭНТЦ ДЭС	
М1500		"Энергосбыт-энергопроект"	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано
			Инж.-геод. ЦУДОН