

АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора -  
технический директор  
филиал "Краснобродский УР"

М.И. Найленов

" " 2018 г.

Заместитель директора по капитальному строительству  
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

2018г.

АКТ № 6-1  
общего осмотра здания  
(дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Вахрушевское поле  
Объект: Здание породного бункера, инв.№06\0120293  
Адрес: г. Киселевск

03.12.2018г

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1969
2. Материал стен: кирпич, бревна; кровли: профлист  
перегородок :
3. Размеры в плане: 6х6
4. Количество/высота этажей: 3/5,7
5. Наличие подвала \_\_\_\_\_ м2, полуподвала \_\_\_\_\_ м2
7. Общая площадь: по наружному обмеру 36 м2
8. Объект: \_\_\_\_\_ АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

Зам. главного бухгалтера (на филиале) Ахметова Т.К.

Фамилия

Подпись

Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный специалист ОКСиР - Бровкина А.М.  
представитель эксплуатирующей организации: начальник ОФ "Вахрушевская" - Бледных В.А.

произвели осмотр объекта по вопросу ремонта здания после проведения экспертизы ПБ, шифр: ИПБ-257/2017-ЭПБ

III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
<b>Стены и перегородки</b>				
1\1-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м (вертикальная проекция)	м2	192	12*16(h)
2\3	Разборка кирпичной кладки венчающего карниза толщиной в два кирпича, в одном месте	м2\м3	1,44\0,73	
3\3	Перекладка кирпичной кладки венчающего карниза толщиной в два кирпича, в одном месте	м2\м3	1,44\0,73	0,6*2,4=1,44м2*0,51=0,734
4\1-2	Грунтовка кирпичного фасада грунтом Бетон-контакт	м2	298.77	✓
5\1-2	Оштукатуривание кирпичных фасадов цементно-песчаным раствором М150, толщиной 30 мм	м2	298.77	6*4*13,75-31,23
6\1-2	Окраска наружных кирпичных стен акриловой краской с добавлением коллера	м2	375.18	6*4*17,25-31,23-3,3*2,3
10\5\4	Выполнить зачистку монолитных ж.б. перекрытий от слоя разрушенного бетона и следов коррозии щетками	м2	69	6*6*2-(2*1+1*1)
11\5\4	Обработка монолитных ж.б. перекрытий раствором Лахта ремонтный состав базовый, толщиной до 10мм	м2	69	

Бровкина Анна Михайловна

(подпись)

(дата)

Бледных Виталий Александрович

(подпись)

(дата)

Подрядчик

(подпись)

(дата)