

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

по ресурсам

ОАО УК «Кузбассразрезуголь»

А.А. Банников

"02." 02. 2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт и наладку системы автоматической газовой защиты на обогатительной фабрике филиала «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

1. Общие сведения.

- 1.1. Система промвентиляции и аспирации: аккумулирующих бункеров, погрузочных бункеров.
- 1.2. Число часов работы в год – 6000 час
- 1.3. Температура окружающего воздуха от + 10 С до + 25С
- 1.4. Место нахождения – аккумулирующие бункера; погрузочные бункера.

2. Объем выполняемых работ

- 2.1. Установка датчиков СТМ-10 в количестве 25 штук.
- 2.2. Проведение пусконаладочных работ.

3. Необходимое оборудование и инструмент

- 3.1. Специальное оборудование для проведения пусконаладочных работ.

4. Требования к сроку выполнения работ

- 4.1. Срок выполнения работ с 02.03.2018г по 02.04.2018г

5. Приемка в эксплуатацию

- 5.1. Приемка качества работ производится по акту выполненных работ

6. Материалы и оборудование представляемые заказчиком.


- 6.1. Не предоставляются.

Начальник управление по переработке
и обогащению угля

Главный инженер обогатительной фабрики
филиала «Кедровского угольного разреза»

Главный энергетик обогатительной фабрики
филиала «Кедровского угольного разреза»

 Е.Н. Долгов

 В.В. Васькин

 Н.А. Чуватов